BÉRLEMÉNY ALAPADATOK

ÁRUDA SZÁMA	ÁRUDA MEGNEVEZÉS	ÜZEMELTETŐ CÉG NEVE, CÍME		ÁRUDA KATEGÓRIA	NETTÓ ALAPTERÜLET (m2)	
					1,33	
		CÉG KÉPVISELŐJE	CÉG KÉPVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE (telefonszám, e-mail cím)		ÖSSZLÉTSZÁM	KIPAKOLÁSI TERÜLET (m2)
79				Fűszer, csemege, virág	1	-

HELYISÉG ALAPADATOK

HELYISÉG SZÁMA	HELYISÉGNÉV	NETTÓ ALAPTERÜLET	BELMAGASSÁG ÁLMENNYEZETIG (m)	BELMAGASSÁG TARTÓSZERK.-IG (m)
79.3	Tároló	1,33	2,93	3,30 (v.b. 4,40)

Óbuda Építész Stúdió Kft.
H-1033 Budapest, Hévízi út 3/A
Tel.: (+36-1)/439-0504
info@obudagroup.hu

ÓBUDA GROUP

ÉPÍTÉSZET ALAPADATOK

PADLÓBURKOLAT	30x30 cm greslap burkolat (R11/B) (TR735076 Nordic)
ÁLMENNYEZET TÍPUS	60x60 ásványi szálas látszóbordás álmennyezet
MENNYEZET FELÜLETKÉPZÉS	Tisztasági festés födémen
OLDALFAL FELÜLETKÉPZÉS	Glettelés + mosható festés (RAL 9003) / Alaprajzon jelölt helyeken 1,50 m magas, 20x20 cm csempe b. burkolat (RAL 9003)
HATÁROLÓ FALAK TÍPUSA, MAGASSÁGA	3,30 (v.b. 4,40)

GÉPÉSZET KÉRDÉSEK

Tervezett fűtési megoldás	-
Tervezett hőmérséklet	-
Javasolt kiegészítő fűtési megoldás	-
Tervezett szellőztetési megoldás	gravitációs, homlokzati nyílászárón keresztül
Légcsere szám	-
Tervezett hűtési megoldás	-
Tervezett szaniter típusa, mérete	-
Melegvízellátás módja, típusa. (bojler mérete)	-
Összefolyó típus és darabszám	-

ELEKTROMOS KÉRDÉSEK

Tervezett lámpa típusa, darabszáma	"2AK218" PXF BARI DL 2x18W IP44 1 db
Tervezett lámpa típusa, darabszáma	Legrand Valena I.s., IP44 1db
Tervezett dugaljak típusa, darabszáma	Legrand Valena 1x(P+N+PE), IP44, süllyesztett: 0db 2x(P+N+P1E), IP44, süllyesztett:1db 1x(P+N+PE), IP44, falon kívüli:0db 3P+N+PE, 16A, IP44: 0db
Egyéb elektromos csatlakozási lehetőségek	nincs
Sterilizáló világítás	nincs
Állandó üzemű fogyasztók	nincs

Megjegyzések

Hűtőkamrák

Hűtőkamrák alatti padlórétegrend kialakítása bérlői feladat. Hőátbocsátási tényezőjének a falakkal megegyezőnek kell lennie!

Gipszkarton falak terhelhetősége:

· Az alkalmazott magasság miatt csak a minimum 7,5cm-es bordaváz használható!
· A 7,5cm-es 2x2rtg. normál gk. falat méterenként 70kg-al lehet terhelni. Ez a komplett falra értendő.
· A rögzítéshez minden esetben fém üregdűbelt kell használni.
· A fém üregdűbel önmagában 2*2 rtg karton esetén 40kg bír el pontszerűen.
· Ennél nagyobb terhelés esetén az erősített(UA) bordavázat kell használni, ami 150kg-ig terhelhető, de ebben az esetben mindig a bordába kell rögzíteni.
· A dűbelek között minimum 7,5 cm-nek kell lennie.
· A 150kg-nál nagyobb terheket csak lábakra állítva lehet rögzíteni, illetve külön mértezendő vázszerkezethez rögzíthető.